



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Rapport d'inspection d'une installation intérieure en gaz naturel

Date inspection: 26/11/2025 **Inspecteur:** Daniel Malara **Mentor:**

Date rapport: 26/11/2025 **Étiquette d'identification:** **Référence client:**

Adresse de l'installation		Propriétaire	
Rue	Rue du Bellenay	Nom	Zidane Chebabi
Numéro	45	Rue	Rue du stade
Boîte		Numéro	72
Postcode	4040	Boîte	22
Commune	HERSTAL	Postcode	4000
Pays	Belgique	Commune	Rocourt
		Pays	Belgique
Client		Installateur	
Nom de contact	Zidane Chebabi	Nom	Zidane Chebabi
Téléphone	+32 486 76 10 31	N° TVA	-
Numéro Gsm (SMS)	+32 486 76 10 31	Numéro de téléphone	+32 486 76 10 31
		E-mail	chebabizidane.dic@gmail.com

TYPE

PARTIE CONTRÔLÉE

- ☒ 1ère mise en service
☐ Modification
☐ Contrôle périodique

- ☒ NBN D51-003
☐ NBN D51-004
☒ NBN/DTD B61-002

1. DONNÉES

☐ Le compteur n'a pas encore été placé

Gestionnaire réseau de distribution: Resa **EAN:** ☒ Non communiqué
N° compteur: 15840005 **Index:** 06200.631 m3



G: 4 **Qmax:** 6 m3/h

Pmax:	0,5	Type de gaz:	Gaz naturel G20
Pression au compteur ou au réservoir:	21 mbar		
Endroit d'installation:	cave		



2. INSTALLATION

Numéro d'attestation de conformité numérique ElgaCert

S.O.

Art. 48 numéro(s)

S.O.

3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Exécuté avec:	<input checked="" type="checkbox"/> Pression	21 mbar
	<input checked="" type="checkbox"/> N° compteur	Marque: METRIX Pression + temps d'essai d'étanchéité
		<input type="checkbox"/> 0,0000m3 (10 min)
		<input checked="" type="checkbox"/> 0,000m3 (10 min)
		<input type="checkbox"/> 0,00m3 (100 min)
		<input type="checkbox"/> 0,0 m3 (utiliser autre compteur ou débitmètre)
	<input type="checkbox"/> Débitmètre	Marque: Type: Précision:
	<input checked="" type="checkbox"/> Produit moussant	
Débit de fuite aperçu:	<input checked="" type="checkbox"/> Nouvelle installation	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de fuite: OK
		<input type="checkbox"/> Fuite constatée: POK
	<input type="checkbox"/> Installation existante	<input type="checkbox"/> Pas de fuite: OK
		<input type="checkbox"/> Fuite constatée: POK


4. APPAREILS RACCORDÉS

Appareils raccordés

Marque:	VAILLANT
Type:	Type C 33
Catégorie:	I2E(s)
Pn en kW:	28
N° série:	212534001002164931303424 ??
Année de construction:	25
Endroit d'installation:	Toilet



Sortie de cheminée: Visible




5. INFRACTIONS, REMARQUES ET NOTES

6. CONCLUSION

☒ L'installation alimentée au gaz est conforme aux prescriptions ci-dessus.

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Daniel Malara


452 - DANIEL MALARA

CAACCEG

