

Resp. client:  
N° commande:  
N° client:  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: rosolino.c@hotmail.com



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5907147  
N° rapp. prov.:  
Date: 25/10/2022

Client / Mandant :  
NGUYEN QUE CUNG  
PLACE DES DEPORTES 7A/31  
4000 LIEGE 1

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 406 LORQUET ADRIEN  
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: NGUYEN QUE CUNG Adresse: IDEM  
Installat. / respons. travaux: Nom: IDEM Adresse: IDEM T.V.A.: /  
Adresse installation: NGUYEN QUE CUNG PLACE DES DEPORTES 7A/31 Cabine HT - privée: NON  
LIEGE 1 4000  
Type installation: Appartement 31 Appareil/Install. ID:  
EAN nr.: 5414 Fournisseur: / Compteur: 5675773 Compteur nuit: /

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres tension.  
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - installation temporaire, mobile ou transportable (chap.6.4) **Dérogation partie 8 livre 1:** Kies een item.  
(\* ) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » :  
Date: 25/10/2022 **Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/10/2047** **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020  
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** / **Plaque d'isolat.:** /  
Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** aut. 2p 40A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** type câble: VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** type câble: VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Electrode de terre:** type: barres **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** général: 2p 63A/300mA **supplémentaire:** 2p 63A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:**  voir annexe  références:  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  luminaires  
**Ne sont pas encore raccordés:** liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** CAVE 1/AP 7+1RESERVE

VOIR SCHEMAS

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 0.987 MOhm **Résistance de dispersion:** 13.987 Ohm  
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** p.a. **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néants  
I Néants

**CONCLUSION**

1/2

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,





Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)

LORQUET ADRIEN  
0493/246124



*Manoir*

Adresse de l'installation électrique  
 NGUYEN Cung  
 place des déportés 7A Boîte 3D  
 4000 Liège  
 Tél.: - GSM: 0487/492.731  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -

- coffret cave:**
- 
- A: vers coffret étage**
- 
- coffret étage:**
- 
- B: pc living + bureau**
- 
- C: chaudière**
- 
- D: réserve**
- 
- E: Lave vaisselle**
- 
- F: SDB, pc Ch 1, hall et pc ch 2 porte**
- 
- G: prise cuisine**
- 
- H: x chambre, H.E, wc, débarra et pc ch 2**
- 
- I: x salon, cuisine et bureau**
- 

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Nguyen Cung" or similar.*

Adresse de l'installation électrique  
 NGUYEN Cung  
 place des déportés 7A Boîte 3D  
 4000 Liège  
 Tél.: - GSM: 0487/492.731  
 Fax: -  
 e-mail: -

Installateur  
 Tél.: - GSM: -  
 Fax: -  
 e-mail: -